

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

(Áp dụng cho đơn vị sử dụng nước)

A. THÔNG TIN CHUNG

- 1. Tên đơn vị sử dụng nước: Công ty TNHH DENSO Việt Nam.
- 2. Địa chỉ: Lô E1, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
- 3. Công suất bể chứa: 70 m³ / Tổng số dân được cung cấp nước: 2.241 người.
- 4. Tên đơn vị cấp nước: Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long (TLIP).
- 5. Thời gian kiểm tra: ngày 03 tháng 06 năm 2026.
- 6. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước:
 - + Mẫu 01: Lấy tại Tank chứa nước sau lọc RO canteen của nhà máy (mã số mẫu 26.1208/159/NS/2304)
 - + Mẫu 02: Lấy tại vòi rửa tay canteen (mã số mẫu 26.1208/159/NS/2305)

B. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TT	Mã số mẫu, lấy mẫu Các thông số	Mẫu 01 (26.1208/159/NS/2304)	Mẫu 02 (26.1208/159/NS/2305)	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
Thông số nhóm A						
a. Thông số vi sinh vật						
1	Coliform tổng số	0	0	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL	< 1	Đạt
2	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt	0	0	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL	< 1	Đạt
b. Thông số cảm quan và hoá học						
3	Màu sắc	<5,0	<5,0	TCU	15	Đạt
4	Mùi	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	Đạt
5	pH	7,15	6,76	-	Trong khoảng 6,0-8,5	Đạt

6	Độ đục	<0,5	<0,5	NTU	2	Đạt
7	Asen (Arsenic) (As)	<0,0011	<0,0011	mg/L	0,01	Đạt
8	Clo dư tự do	0,28	0,36	mg/L	Trong khoảng 0,2- 1,0	Không đạt
9	Permanganat	<0,9	<0,9	mg/L	2	Đạt
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N)	<0,057	<0,057	mg/L	1	Đạt
Thông số nhóm B						
1	Trực khuẩn mủ xanh (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	0	0	CFU/100mL	< 1	Đạt
2	Tụ cầu vàng (<i>Staphylococcus aureus</i>)	0	0	CFU/100mL	< 1	Đạt

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)

- Không có

Đ. ĐỀ NGHỊ (nếu có):

.....

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)





Koji Ozeki

Giám đốc khối An toàn môi trường